

## NÁVOD NA ÚDRŽBU ODVETRÁVACÍCH KLAPIEK DWD

Aby bola zachovaná záruka na odvetrávacie klapky DWD Sky Light Plus, je používateľ povinný:

- pravidelne vykonávať údržbu zariadenia podliehajúceho záruke a raz ročne zabezpečiť servisnú prehliadku,
- viesť dokumentáciu (knihu) údržbových prehliadok, v ktorej bude uvedený popis vykonaných činností, dátum prehliadky, identifikačné údaje a pečiatka firmy, ktorá tieto činnosti vykonala, ako aj meno, priezvisko a pečiatka osoby, ktorá údržbu vykonala,
- mať k dispozícii kópie protokolov o vykonaní pravidelných servisných prehliadok systému odvodu dymu, ktoré potvrdzujú ich vykonanie dodávateľom alebo firmou s autorizáciou dodávateľa.

Vyššie uvedené podmienky sú nevyhnutné na platnosť záruky.

1. Počas prevádzky odvetrávacích klapiek sa vyžadujú servisné prehliadky a údržba zariadenia. Servisné činnosti musí vykonávať spoločnosť DWD BauTech Sp. z o.o. alebo autorizovaná firma, zatiaľ čo údržbu je povinný vykonávať používateľ.
2. Všetky servisné a údržbové činnosti musia byť vykonávané v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, oprávnenými a výrobcom zaškolenými osobami.
3. Medzi jednotlivými servisnými prehliadkami by mal používateľ priebežne vykonávať nasledujúce údržbové činnosti:
  - kontrolu stavu krytiny klapky, so zameraním na prípadné znečistenia a mechanické poškodenia,
  - udržiavanie krytiny z komôrkového polykarbonátu v zodpovedajúcom stave – krytinu je potrebné umyť vlažnou vodou s pridaním jemného čistiaceho prostriedku; nepoužívajte kefy, abrazívne materiály ani silne alkalické čistiace prostriedky, ktoré môžu reagovať s hliníkom, polykarbonátom alebo EPDM,
  - vizuálnu kontrolu technického stavu pántov a tesnení, so zameraním na mechanické poškodenia a chýbajúce časti,
  - kontrolu stavu tepelnej izolácie a klampiarskych prvkov základne, so zameraním na prípadné poškodené miesta,
  - kontrolu zaistovacích prvkov tiahla pohonu,
  - kontrolu polohy pohonu, so zameraním na to, či je v polohe zatvorenej klapky,
  - vizuálnu kontrolu stavu elektrickej inštalácie, so zameraním na prípadné mechanické poškodenia,
  - vizuálnu kontrolu stavu pneumatickej inštalácie, so zameraním na prípadné mechanické poškodenia.
4. Servisné činnosti musia byť vykonávané minimálne raz ročne (v súlade s nariadením ministra vnútra a administrácie Poľskej republiky zo dňa 7. júna 2010 o protipožiarnej ochrane budov, iných stavebných objektov a pozemkov).

5. Používateľ je povinný zabezpečiť vykonanie servisných činností na zariadení na odvod dymu aspoň raz za 12 mesiacov. Servisné činnosti môže vykonávať len servisný technik určený výrobcom. Servis zahŕňa kontrolu technického stavu klapiek a riadiacich zariadení, overenie funkčnosti pohonu, tepelnej poistky, CO<sub>2</sub> patrón a tesnosti systému na odvod dymu.
6. Obnovenie funkcie odvetrania pri otvorenej klapke môže vykonať výhradne servisný technik určený výrobcom. Používateľ smie iba manuálne uzavrieť klapku zo strechy a odstrániť CO<sub>2</sub> patrónu z tepelných poistiek a poplachových skriniek.

*Upozornenie:*

**V súvislosti s prirodzenými zmenami poveternostných podmienok môže v komorách polykarbonátových dosiek dochádzať ku kondenzácii vodnej pary. Ide o bežný jav, ktorý nemá vplyv na životnosť ani kvalitu výrobku a nepredstavuje dôvod na reklamáciu.**

**V priebehu času môže dôjsť k zmatneniu povrchu polykarbonátových dosiek. Ide o prirodzený jav, ktorý nemá vplyv na životnosť ani kvalitu výrobku a nepredstavuje dôvod na reklamáciu.**

**V zimnom období je potrebné pravidelne odstraňovať sneh zo strechy objektu a z krytín odvetrávacích klapiek a svetlíkov so zabudovanými odvetrávacími klapkami. Pri odpratávaní snehu je nutné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie klapiek a svetlíkov ani prvkov základne. Nepoužívajte soľ.**

**Spoločnosť DWD BauTech Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním, neautorizovanými konštrukčnými úpravami vykonanými používateľom, nesprávnou montážou alebo údržbou výrobku.**